



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
г. Таганрога**

347900, Ростовская область,
г. Таганрог, пер. Тургеневский, 5

25.04.2018 № 21-134-2018

Заведующему МБДОУ д/с № 41

Поршневой Т.М.

ул. Л. Чайкиной, г. Таганрог,
Ростовская область, 347913

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований закона к условиям
пребывания воспитанников в
образовательной организации

Прокуратурой г. Таганрога проведена проверка соблюдения МБДОУ д/с № 41 прав воспитанников, по результатам которой выявлены нарушения требований закона о создании безопасных условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по ее обеспечению. Отдельные вопросы обеспечения пожарной безопасности регламентируются «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР РФ), требования которых в силу ст. 2, ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, являются обязательными для объектов защиты, а также иными нормативными актами.

Согласно п. 33 ППР РФ при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В нарушение данного требования на путях эвакуации из некоторых помещений детского сада отсутствуют таблички «выход».

Пунктом 35 ППР РФ установлено, что запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством РФ.

Между тем, не все двери эвакуационных выходов детского сада обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Е1 № 556728

возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Кроме того, исходя из списочного состава воспитанников и площади в групповых, площадь на одного ребенка в 4 группах составляет менее 2,0 кв. м, что является нарушением пункта 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В модульном здании, расположенном по адресу: г. Таганрог, пер. 4-й Новый, 24, двери эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания без ключа (нарушение п. 35 ППР РФ), хранение уборочного инвентаря пищеблока не упорядочено (нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.1.3049-13).

В силу п. 6 ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Анализ причин и условий, способствовавших допущению указанных нарушений, свидетельствуют о том, что они стали возможны вследствие непринятия образовательной организацией исчерпывающих мер к выполнению требований законодательства о пожарной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ненадлежащего исполнения сотрудниками детского сада, непосредственно отвечающих за указанные направления деятельности, своих трудовых обязанностей, отсутствие контроля руководства учреждения за деятельностью подчиненных.

Указанные нарушения закона являются недопустимыми, поскольку могут повлечь за собою нарушение прав воспитанников и сотрудников детского сада на безопасность во время образовательного процесса.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Таганрога. О дате и времени рассмотрения представления уведомить прокурора г. Таганрога.

2. Принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также не допущению подобных нарушений в будущем.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. В течение месяца со дня внесения представления письменно сообщить прокурору города Таганрога о результатах его рассмотрения.

Заместитель прокурора города
юрист 1 класса

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'С' followed by a horizontal line and a vertical stroke that loops back up to the top of the 'С'.

М.Г. Самуелян