



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Таганрогский территориальный отдел по государственному энергетическому надзору

ПРЕДПИСАНИЕ

проверки соблюдения требований законодательства об энергобезопасности

№ 31-54/16/1

“ 04 ” марта 2016г. 16ч 30мин. ”

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г.Таганрог, ул.Лизы Чайкиной, 59.

(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.02 20 16 г. № 1037/Р о проведении плановой выездной проверки

в период с “ 02 ” 03. 2016г. по “ 04 ” 03. 20 16 г. должностными лицами
(дата и время проведения проверки)

Северо-Кавказского управления в составе:

Одинцова Владимира Алексеевича Государственный инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору

в присутствии: Поршиевой Тамары Михайловны, заведующей МБДОУ “Детский сад №41”
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

проведена плановая выездная проверка Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Центр развития ребенка- детский сад первой категории №41 ”,

Ростовская область, г.Таганрог, ул.Лизы Чайкиной, 59.

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

1. Сведения о результатах плановой (плановой) выездной (документарной) проверки соблюдения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский № 41 ”
(полное наименование юридического лица)

требований действующего законодательства, в том числе о выявленных и устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений.

Ответственность за совершение выявленных нарушений возлагается на:

должностное лицо, заведующую МБДОУ “Детский сад №41” Поршину Тамару Михайловну

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований действующего законодательства:

№ п/п	Конкретное описание выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не получено разрешение на подачу напряжения на электроустановку модульного помещения детского сада по адресу: пер. 4-й Новый, 24.	п.1.3.11, ПТЭЭП	31.05.2016г.
2.	Не соблюдается периодичность проведения профилактических испытаний и измерений электрооборудования электроустановки здания детского сада.	Приложение 3, таблица 37, ПТЭЭП	31.05.2016г.

	здания детского сада.		
3.	Отсутствуют перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности и перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	п.1.8.2, ПТЭЭП	31.05.2016г.
4.	Отсутствует общая схема электроснабжения в электрощитовом помещении (ВРУ-0,4кВ).	п.1.8.2, ПТЭЭП	31.05.2016г.
5.	Не проведено техническое обслуживание электрооборудования электроустановки детского сада.	п.1.6.1, ПТЭЭП	31.05.2016г.

На основании Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) (ссылка на нормативно правовые акты, являющиеся основанием выдачи обязательного к исполнению предписания) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее 31.05.2016г. направить заместителю руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, по адресу: 344029, г.Ростов-на-Дону, ул.Селиванова,66, уведомление об исполнении предписания.
(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

Предписание выдано (выдал)



Одинцов В.А.
(расшифровка подписи)

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен. Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель

Поршнева Т.М.
(Ф.И.О.)



(подпись)

04.03.2016г.
(дата)

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

Поршнева Т.М.
(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

04.03.2016г.
(дата)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

г. Таганрог

(место составления акта)

04 марта 2016 г.

(дата составления акта)

16 часов 25 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31-54/16

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Лизы Чайкиной, 59.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 19 февраля 2016г. № 1037/Р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41 "

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«02» марта 2016г. с 08-00 до 17-00. Продолжительность 8 часов

«03» марта 2016г. с 08-00 до 17-00. 8 часов

«04» марта 2016г. с 08-00 до 17-00. Продолжительность 8 часов

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Северо-Кавказское управление Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

Поршнева Т.М. 02.03.2016г. 08 час.00 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Одинцов Владимир Алексеевич – государственный инспектор Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку:)

При проведении проверки присутствовали:

Поршнева Т.М., заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

№ п/п	Выявленные нарушения	Ссылка на НТД	Лица, допустившие нарушения
1.	Не получено разрешение на подачу напряжения на электроустановку модульного помещения детского сада по адресу: пер. 4-й Новый, 24.	п.1.3.11, ПТЭЭП	Поршнева Т.М.
2.	Не соблюдается периодичность проведения профилактических испытаний и измерений электрооборудования электроустановки здания детского сада.	Приложение 3, таблица 37, ПТЭЭП	Поршнева Т.М.
3.	Отсутствуют перечень профессий и рабочих мест, требующих отнесения персонала к группе I по электробезопасности и перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации.	п.1.8.2, ПТЭЭП	Поршнева Т.М.
4.	Отсутствует общая схема электроснабжения в электрощитовом помещении (ВРУ-0,4кВ).	п.1.8.2, ПТЭЭП	Поршнева Т.М.
5.	Не проведено техническое обслуживание электрооборудования электроустановки детского сада.	п.1.6.1, ПТЭЭП	Поршнева Т.М.

муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов, с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

не выявлены.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора)

не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые документы: **Предписание № 31-54/16/1.**

Подписи лиц, проводивших проверку:

Одинцов В.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

Поршнева Т.М., заведующая

04.03.2016г.

(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, иного должностного лица)